



Drawieński Park Narodowy

73-220 Drawno ul. Leśników 2

tel. (+48) 95 768 2051, fax. (+48) 95 768 2510, www.dpn.pl, e-mail: dpn@dpn.pl

Drawno, dnia 16.03.2016r.

Znak spr.: ZP-M- 0851/16 ib

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR OGŁOSZENIA 47120-2016

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „ Termomodernizacja budynku PIT w Głusku”, wpłynęło zapytanie:

- 1. W jakiej technologii Zamawiający wymaga wykonana Dolne Źródło Ciepłą dla pompy ciepła, gdyż w Projekcie budowlany (pkt 3.2 Gruntowy wymiennik ciepła), podano dwie różniące się od siebie technologie, które istotnie wpływają na efektywność pracy całej instalacji?*
- 2. Czy dobór rodzaju i długości kolektora Dolnego Źródła został przygotowany w oparciu o jakikolwiek program obliczeniowy umożliwiający symulację ilości pozyskanej energii w zależności od konstrukcji gruntowego wymiennika ciepła?*
- 3. Czy Zamawiający zgadza się by do prawidłowego wykonania Dolnego Źródła dla pompy ciepła zostały obligatoryjnie zastosowane przynajmniej minimalne wymagania techniczne i materiałowe zawarte w „Wytycznych wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 1 Dolne źródła do pomp ciepła” PORT PC, Wydanie Pierwsze 01/2013?*

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

- Ad.1. Zamawiający wymaga wykonanie pompy ciepła z dolnym źródłem odwiertów pionowych.
- Ad.2. Dobór rodzaju źródła i długości kolektorów zostały przyjęte na podstawie podobnego obiektu, realizowanego wcześniej.
- Ad.3. Zamawiający zgadza się by do prawidłowego wykonania Dolnego Źródła dla pompy ciepła zostały zastosowane minimalne wymagania techniczne i materiałowe zawarte w „Wytycznych wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła”.

Z poważaniem

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego

dr inż. Paweł Błasiński

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.