



Drawieński Park Narodowy

73-220 Drawno ul. Leśników 2 tel.(0-48)95 768 2051,
fax.(0-48)95 768 2510, www.dpn.pl, e-mail: dpn@dpn.pl

Znak sprawy: 2804/2014

Drawno, dnia 09.07.2014 r.

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR. OGŁOSZENIA 222098-2014

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.756). Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „Wykonanie Infrastruktury turystycznej na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego” w Drawnie wpłynęło zapytanie:

1. *”Zamawiający w SIWS podaje, że ogrodzenie należy wykonać z krawędziaków, natomiast na rysunku jest wskazane drewno toczone. Jakie drewno należy zastosować?”.*
2. *„Na jakim podłożu mają być montowane schody?”.*
3. *„W jaki sposób mają być zamontowane schody?”.*

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

Ad.1 – Ogrodzenie ma być wykonane z krawędziaków, rysunek jest tylko rysunkiem poglądowym.

Ad.2 – Schody mają być posadowione na podłożu ziemnym.

Ad.3 – Schody mają być umocowane do ziemi drewnianymi kołkami.

Z poważaniem

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego

dr inż. Paweł Biński

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.