



Drawieński Park Narodowy

73-220 Drawno ul. Leśników 2 tel.(0-48)95 768 2051,
fax.(0-48)95 768 2510, www.dpn.pl, e-mail: dpn@dpn.pl

Znak sprawy: 2833/2014

Drawno, dnia 10.07.2014 r.

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR. OGŁOSZENIA 222098-2014

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.756). Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „Wykonanie Infrastruktury turystycznej na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego” w Drawnie wpłynęło zapytanie:

1. "Zamawiający w SIWZ (pkt. III. ppkt3) podaje, że stopy betonowe mają mieć wymiar 0,3x0,3x0,2m. W przedmiarze robót zał. nr 3 pozycja nr 1 podano wymiar 0,0x0,3x0,5m. Jaki ostatecznie wymiar stóp betonowych należy uwzględnić w wycenie?"

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

Ad.1 – Stopy betonowe mają mieć wymiar 0,3x0,3x0,5m, tak jak w przedmiarze robót.

Z poważaniem

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego

(Podpis)
inż. Paweł Biłski

Zgodnie z Art. 27 ust. 2 Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.