



pomiędzy człowiekiem a naturą

ul. Leśników 2 | 73-220 Drawno | tel. (95) 768 20 51, 768 20 52 | fax. (95) 768 25 10 | www.dpn.pl |
e-mail: dpn@dpn.pl

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1579 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na „Rozbiórka i budowa kładki Podegrodzie nad rzeką Drawą na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego O/O Knieja oddział 116/117” wpłynęło zapytanie:

1. „Proszę o sprecyzowanie materiałów dla pali kładki:

- w opisie Projektu Budowlanego zawarta jest informacja – pale rurowe 244/8 o L=5,0m.
- na rysunku Projektu Budowlanego w Zestawieniu elementów – Pale – 244,5 x5mm o L=5,0m
- na rysunku Projektu Budowlanego – rura stalowa – 244,5 x 8mm o L=5,0m
- w przedmiarze robót – pale stalowe śr. 356 mm”

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

Ad. 1.

Przy wykonaniu zadania należy zastosować pale rurowe 244,5/8 L=5,0m

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Jolanta Kinert