

pomiędzy człowiekiem a naturą

ul. Leśników 2 | 73-220 Drawno | tel. (95) 768 20 51, 768 20 52 | fax. (95) 768 25 10 | www.dpn.pl |
e-mail: dpn@dpn.pl

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1579 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na „Rozbiórka i budowa kładki Podegrodzie nad rzeką Drawą na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego O/O Knieja oddział 116/117” wpłynęło zapytanie:

1. „W Projekcie Budowlanym wpisano, że drewno kładki ma być modrzewiowe o wilgotności do 30%. W STWiOPR wpisano między innymi:

- drewno klasy K33 do K39
- dylina kładki z tarcicy liściastej – dąb
- wilgotność do 15% wyjątkowo drewno iglaste do 23%

Proszę o potwierdzenie, że nadrzędnym dokumentem jest Projekt Budowlany i jego zapisy są obowiązujące przy odbiorze robót budowlanych.”

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

Ad. 1. Dylina kładki winna być wykonana z tarcicy liściastej – dąb, o wilgotności do 15%. Balustrada kładki z drewna modrzewiowego o wilgotności do 30%.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Jolanta Kinert