



Drawieński Park Narodowy

73-220 Drawno ul. Leśników 2 tel.(0-48)95 768 2051 fax.(0-48)95 768 2510

www.dpn.pl e-mail: dpn@dpn.pl

Drawno, dnia 16.06.2014

Znak spr.: DU - 2449/2014ib

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR OGŁOSZENIA 196898-2014

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r, poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „Przebudowa mostu w Drawieńskim Parku Narodowym”, wpłynęło zapytanie

1. „Projekt, opis SST wszędzie przewidziano konstrukcję stalową z dźwigarów HEB 360, która waży 142 kg/mb, jednak do obliczenia wagi w obmiarze projektant przyjmuje prawie połowę mniejszą wagę tj. dźwigar INP 360, który waży 76,1 kg/mb. Proszę o odpowiedź, jakie dźwigary przyjąć”.

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

Ad.1. Do kalkulacji należy przyjąć dźwigary HEB360 o ciężarze jednostkowym 142 kg/mb. Przy wadze konstrukcyjnej projektant pominął ciężar spawów, który należy założyć 1,03 % ciężaru konstrukcji.

Z poważaniem

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego
dr inż. Paweł Bilski

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.