



Drawieński Park Narodowy

73-220 Drawno ul. Leśników 2 tel.(0-48)95 768 2051 fax.(0-48)95 768 2510

www.dpn.pl e-mail: dpn@dpn.pl

Drawno, dnia 30.01.2014

Znak spr.: DU - 0439/2014ib

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR OGŁOSZENIA 22974-2014

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „Termomodernizacja z wykorzystaniem energii odnawialnej w obiekcie Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie”, wpłynęło zapytanie:

1. *Brak w projekcie technologii połączenia pompy ciepła z kotłem gazowym. Prosimy o informację czy te dwa urządzenia mają ze sobą współpracować? Jeśli tak to w jaki sposób? Czy należy przewidzieć automatykę nadrzędną, która będzie sterowała pracą obu urządzeń.*
2. *Brak w przedmiarze i projekcie podłączenia odwiertów dolnego źródła do pomieszczenia z pompą ciepła. Czy należy wycenić to podłączenie w pozycji Dolne źródło ciepła? Jeżeli tak to w jaki sposób należy przyłączyć odwierty – za pomocą studni kolektorowej, czy za pomocą kolektora połączeniowego podziemnego.?*

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

Ad.1. Pompa ciepła ma za zadanie działać zastępczo za piec gazowy, przełączana ręcznie.

Ad.2. Dolne źródło należy przyłączyć za pomocą kolektora połączeniowego podziemnego i wycenić to podłączenie w pozycji odwiertów w/g kalkulacji własnej.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
Drawieńskiego Parku Narodowego

Monika Gdaniec
mgr inż. Monika Gdaniec

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.