



Drawieński Park Narodowy

73-220 Drawno ul. Leśników 2 tel.(0-48)95 768 2051 fax.(0-48)95 768 2510

www.dpn.pl e-mail: dpn@dpn.pl

Drawno, dnia 28.01.2014

Znak spr.: DU - 0318/2014ib

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR OGŁOSZENIA 22974-2014

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „Termomodernizacja z wykorzystaniem energii odnawialnej w obiekcie Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie”, wpłynęło zapytanie:

1. *W związku z rozbieżnościami co do zakresu i rodzaju robót pomiędzy dokumentacją techniczną a załączonym przedmiarem robót proszę określić czy do oferty przyjąć tylko zakres prac ujętych w przedmiarze robót.*
2. *Czy stolarka okienna z poz. 160 do 167 przedmiaru robot ma być drewniana czy z PCV.*
3. *Proszę podać maksymalne współczynniki przenikania ciepła dla okien i przeszkleń zewnętrznych (013 do 017).*
4. *Czy przeszklenia (013,014,015,016,017) z pozycji 172 i 173 załączonego przedmiaru powinny posiadać odporność ogniową EI60 tak jak jest to zapisane w dokumentacji technicznej.*
5. *W poz. 164 jest obmiar 8,50m² dotyczy ona pięciu okien o wymiarach 120x208 cm więc powinno być 12,48m². Czy zmienić obmiar?*
6. *Czy inwestor jest w posiadaniu operatu wodno-prawnego na wykonanie odwiertów.”*

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie;

Ad.1. Należy tylko przyjąć prace znajdujące się w przedmiarze robót.

Ad.2. Stolarka okienna ma być drewniana zgodnie z opisem PB architektury.

Ad.3. Stolarka okienna ma być o współczynniku przenikania ciepła – 1,0 W/m²K, natomiast stolarka drzwiowa zewnętrzna – 1,9 W/m²K.

Ad.4. Ta stolarka okienna nie musi posiadać odporności ogniowej EI 60 zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej w dokumentacji.

Ad.5. Pozycja 164 przedmiary dotyczy stolarki okiennej O5n w ilości 3 szt nieotwieralne o odporności ogniowej EI 60.

Ad.6. Nie jest wymagany operat wodno – prawny.

Z poważaniem

Dr inż. Paweł Biłski
Dyrektor
Drawińskiego Parku Narodowego

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.