



## Drawieński Park Narodowy

73-220 Drawno ul. Leśników 2 tel.(0-48)95 768 2051 fax.(0-48)95 768 2510

www.dpn.pl e-mail: [dpn@dpn.pl](mailto:dpn@dpn.pl)

Drawno, dnia 28.01.2014

Znak spr.: DU - 0317/2014ib

### DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR OGŁOSZENIA 22974-2014

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „Termomodernizacja z wykorzystaniem energii odnawialnej w obiekcie Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie”, wpłynęło zapytanie:

*1. "Według zapisów SIWZ w rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” należy wykonać między innymi: - wykonanie instalacji c.o. (ogrzewanie podłogowe), natomiast dokumentacja projektowa przewiduje montaż instalacji c.o. grzejnikowej z orurowaniem miedzianym. Proszę o załączenie poprawnej dokumentacji zawierającej projekt instalacji ogrzewania podłogowego”.*

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

Ad.1 W przedmiarze robót w poz. 272,273,274 jest uwzględnione ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe w układzie meandrowym wraz z zagęszczeniem rur przy ścianach zewnętrznych i według przedmiaru należy takie ogrzewanie policzyć.

Z poważaniem

Dyrektor  
Drawieńskiego Parku Narodowego  
*dr inż. Paweł Bilski*

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.