



Drawieński Park Narodowy

73-220 Drawno ul. Leśników 2 tel.(0-48)95 768 2051 fax.(0-48)95 768 2510

www.dpn.pl e-mail: dpn@dpn.pl

Drawno, dnia 29.01.2014

Znak spr.: DU - 0377/2014ib

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR OGŁOSZENIA 22974-2014

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „Termomodernizacja z wykorzystaniem energii odnawialnej w obiekcie Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie”, wpłynęło zapytanie:

” Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących:

- 1. wykonania balustrad schodowych i balustrady balkonowej;*
- 2. w opisie technicznym do projektu budowlanego (str. 13) jest mowa o wykładzinach dywanowych w niektórych pomieszczeniach, brak ich w przedmiarze,*
- 3. z jakiego materiału mają być podokienniki wewnętrzne”.*

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

Ad.1. Balustrady schodowe i balkonowe mają być wykonane z kształtowników stalowych (rura kwadratowa) jak na rysunku 13, 14 Architektury.

Ad.2. W przedmiarze policzono tylko posadzki z płytek gresowych, gdyż zamieniono typ ogrzewania z grzejnikowego na podłogowe.

Ad.3. W opisie do projektu budowlanego – Architektura na str. 13 – parapety wewnętrzne drewniane lub drewnopodobne.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora
Drawieńskiego Parku Narodowego
Monika Gdaniec
mgr inż. Monika Gdaniec

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.