



## Drawieński Park Narodowy

73-220 Drawno ul. Leśników 2 tel.(0-48)95 768 2051 fax.(0-48)95 768 2510

www.dpn.pl e-mail: [dpn@dpn.pl](mailto:dpn@dpn.pl)

Drawno, dnia 30.01.2014

Znak spr.: DU - 0378/2014ib

### DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR OGŁOSZENIA 22974-2014

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „Termomodernizacja z wykorzystaniem energii odnawialnej w obiekcie Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie”, wpłynęło zapytanie :

1. „Czy należy wycenić instalację odgromową na budynku.
2. Czy należy wycenić instalację oświetleniową zewnętrzną terenu (jest wzmianka w Specyfikacji natomiast brak jest dokumentacji i przedmiaru).
3. Brak schematów ideowych tablic rozdzielczych TG, T1, T2, T3.
4. W przedmiarze robót nie został ujęty montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych, natomiast w projekcie oprawy są wskazane. Czy należy wycenić oprawy i montaż opraw?”.

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

- Ad.1. Na tym etapie inwestycji instalacja odgromowa budynku nie będzie wykonywana.
- Ad.2. Na tym etapie inwestycji oświetlenie zewnętrzne terenu nie będzie wykonywane.
- Ad.3. Na rysunkach dokumentacji jest załączony schemat poglądowy tablic T1, T2, T3. Tablica TG nie jest przewidziana do wykonania na tym etapie robót.
- Ad.4. Na tym etapie robót instalacja opraw oświetleniowych wewnętrznych nie będzie wykonywana.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora  
Drawieńskiego Parku Narodowego

  
mgr inż. Monika Gdaniec

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.