



Drawieński Park Narodowy

73-220 Drawno ul. Leśników 2 tel.(0-48)95 768 2051
fax.(0-48)95 768 2510 www.dpn.pl e-mail: dpn@dpn.pl

Drawno, dnia 03.02.2012

Znak spr.: DPiO - 0432/2012ib

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR OGŁOSZENIA 31374-2012

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych”, wpłynęło zapytanie:

1. „Czy podkład pod tablice duże to koniecznie podwójnie gięta blacha ocynk? – ostatnio wszystkie tablice do wielkości 5m2 drukujemy bezpośrednio UV na warstwowych płytach PCV (nie są to giętkie PCV spienione), dopowiem również, że oczywiście druga wersja jest dużo tańszym rozwiązaniem.
2. Czy słupy do montażu dużych tablic muszą być ocynk czy mogą być metalowe?.
3. Jaka ma być wysokość tablic nad poziomem gruntu?.
4. Czy montaż tablic może być gruntowy betonowy czy na gruntowy? (w drugim przypadku proszę o sprecyzowanie wag i rozmiarów stóp betonowych oraz proponowanych sposobów ich instalacji.
5. Czy małe tablice mają być przez nas montowane czy jedynie dostarczone?.”

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

Ad.1 Zamawiający wymaga zastosowania podwójnej giętej blachy na wszystkich krawędziach.

Ad.2 Słupy do mocowania tablic muszą być ocynk.

Ad.3 Tablice należy zamontować 1m nad poziomem gruntu, cała konstrukcja nie może przekraczać wysokości 2,20m.

Ad.4 Zamawiający wymaga by stopy betonowe zbrojone miały wymiary 30cmx30cmx80cm. Wymiary słupków: minimum 4cmx5cm. Sposób instalacji: w stopie betonowej należy zatopić rurę kwadratową pozwalającą na wpuszczenie słupka do środka, na głębokość nie mniej niż 30 cm. Na wystającym ze stopy 10 cm końcu rury kwadratowej należy wywiercić dwa otwory na śruby skracające słupek z rurą i stopą betonową. Należy wywiercić je pod kątem prostym na różnych wysokościach.

Ad.5 Małe tablice mają być tylko dostarczone na adresy wskazane w SIWZ.

Z poważaniem

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego

dr inż. Paweł Biłski

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.



Instytut Biologii Ssaków
Polskiej Akademii Nauk
Białowieża

