



Drawieński Park Narodowy

73-220 Drawno ul. Leśników 2 tel.(0-48)95 768 2051
fax.(0-48)95 768 2510 www.dpn.pl e-mail: dpn@dpn.pl

Drawno, dnia 07.02.2012

Znak spr.: DPiO - 494/2012ib

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR OGŁOSZENIA 31374-2012

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych”, wpłynęło zapytanie:

1. „Oczekiwana wysokość dolnej krawędzi tablicy o wymiarach: 142cmx117cm nad powierzchnią gruntu.
2. Odnośnie następującego określenia „słupki zamontowane na stopach fundamentowych betonowych”. Czy mam rozumieć że tablice mają być posadowione na gruncie i obciążone blokami betonowymi?.
3. W SIWZ – pakiet 1 – jest określone wykonanie i dostawa małych tablic, natomiast w formularzu ofertowym dla wszystkich pakietów jest „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych”. Czy dla pakietu 1 należy uwzględnić montaż?.

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

Ad.1 Tablice należy zamontować 1m nad poziomem gruntu, cała konstrukcja nie może przekraczać wysokości 2,20m

Ad.2 Zamawiający wymaga by stopy betonowe zbrojone miały wymiary 30cmx30cmx80cm. Wymiary słupków: minimum 4cmx5cm. Sposób instalacji: w stopie betonowej należy zatopić rurę kwadratową pozwalającą na wpuszczenie słupka do środka, na głębokość nie mniej niż 30 cm. Na wystającym ze stopy 10 cm końcu rury kwadratowej należy wywiercić dwa otwory na śruby skręcające słupek z rurą i stopą betonową. Należy wywiercić je pod kątem prostym na różnych wysokościach.

Ad.3 Małe tablice mają być tylko dostarczone na adresy wskazane w SIWZ.

Z poważaniem

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego
dr inż. Paweł Bilski

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.



Instytut Biologii Ssaków
Polskiej Akademii Nauk
Białowieża

